別紙１

仕　様　書

1. 件名

   食器洗浄機修繕

2. 履行期間

   令和８年１２月１０日から令和９年３月３１日まで

3. 目的

   病院給食業務に使用する食器洗浄機について、整備及び部品交換を実施し、機器性能の維持及び安定稼働を図ることを目的とする。

4. 対象機器

   メーカー　：日本調理機株式会社
   規　　格　：NBF3-LS-09
   設置場所　：公立大学法人福島県立医科大学附属病院
   　　きぼう棟 地下１階 厨房内（患者用食器洗浄室）
   対象台数　：１台

5. 業務内容

   (1) 部品の交換及び処分。交換対象部品及び数量は別紙２のとおりとする。
   (2) 修繕後の試運転、漏水有無及び運転状況の確認

6. 特記事項

   (1) 機器の使用停止可能時間が21時から翌日5時までに限られるため、作業は当該時間内に完了するよう、1回目（機器上部）及び2回目（機器下部）の２回に分けて実施すること
   (2) 各回の作業日時及び作業時間は、発注者（甲）・受注者（乙）が事前に協議のうえ決定すること
   (3) 作業に伴う厨房業務への影響を最小限にすること
   (4) 作業場所の衛生管理及び安全確保を徹底すること
   (5) 作業終了後、作業場所を清掃し、機器を使用可能な状態に復旧すること
   (6) 本仕様書に記載のない追加作業が必要となった場合は、発注者（甲）と協議すること

7. 提出書類

   業務完了後、上記5の内容が確認できる書面及び写真により発注者（甲）に報告すること

別紙２

■１回目（上部）

品名		数量	単位
水・湯用電磁弁	20A　200V	3	個
セレクトスイッチ		1	個
テークアップブロックASSY		2	式
テークアップ用角ナット		2	個
オイレス		2	個
テークアップスラストブロック		2	式
従動軸受け	左右	2	個
六角ボルト		2	個
従動軸		1	個
従動スプロケット		2	個
キー材		2	個
コンベア組み立て品		1	式
カーテン	出入り口用	2	枚
カーテン	洗浄室用	7	枚
洗浄ノズルパイプ		27	本
洗浄ノズルチップ		135	個
電極		6	個
電極カラー		3	個
電極用ナット		6	個
下限電極棒		3	個
サーミスタセンサー		3	個
槽間仕切り板		13	枚
ストッパー		1	個
扉用バンパープラグ		1	個

■２回目（下部）

品名		数量	単位
ポンプ組み立て品	Ｌ槽用	3	式
Ｌ槽排水管一式		3	式
角フランジパッキン		6	枚
リターン式ポンプ		1	個
蒸気ブースター一式		1	式
蒸気配管消耗部材費		1	式
駆動軸スプロケット		1	個
ギヤモーター		1	個
ギヤモーター用スプロケット		1	個
ギヤモーターベース		1	個
蒸気用電磁弁		3	個
出口タンク化粧板		1	個