

様式第 3 号（第 6 条関係）

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

令和 5 年 1 1 月 1 7 日

公立大学法人
福島県立医科大学 理事長

工事番号：第 2 3 0 8 0 2 3－3 2 号
工事名称：3 号館照明器具 L E D 化更新工事
下記事項について、質問がありましたので、回答します。

質 問 番 号	質 問 事 項
1	見積単価等の公表を希望します。
2	労務費は、4 週 8 休補正及び改修割増補正の対象でよろしいでしょうか。
3	金抜き設計書において、「天井扇設置工事費」の記載がありますが、図面において同工事の内容の記載がありません。取付位置、電源、電路、排気方法等の詳細をご教示ください。

質 問 番 号	回 答
1	本学では見積単価等の公表は行っていません。
2	本学では福島県の「建築関係工事における週休 2 日促進工事試行要領」を適用していません。
3	金抜き設計書の「天井扇設置工事費」は、「給気口設置工事費」と読み替えてください。 既設照明器具 E 1 の外縁にファンコイルの給気口がついていますが、これを移設する工事となります。取付位置は現地調査を踏まえて協議とします。